

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

项目名称	新浦化学（泰兴）有限公司 废水装置改造升级项目		
项目地址	江苏省泰兴市经济开发区疏港路1号		
项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	吴进军	联系电话	13626137920
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input checked="" type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input type="checkbox"/>		
评价报告编制单位或 职业病防护设施设计 单位	中集安瑞科工程 科技有限公司	联系人及 联系电话	王新乐 18944051891
<p>评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）</p> <p>根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的规定，新浦化学（泰兴）有限公司于2023年2月4日组织三名专家，对《新浦化学（泰兴）有限公司废水装置改造升级项目职业病防护设施设计》（以下简称设计）组织了专家进行评审。评审组在审阅了设计及相关文件资料。根据个人评审意见，经讨论形成如下评审组综合意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、梳理设计依据，细化设计范围； 2、完善工艺，按岗位细化工人作业方式与内容调查，明确关键控制点及控制因素； 3、细化各建筑物机械通风设施参数设计，完善污泥脱水及压滤车间废气收集处理参数设计内容； 4、细化应急救援报警仪、事故通风及应急救援柜设计； 5、完善预期效果评价，补充防护设施汇总表，细化相关附件与附图； 6、其他详见专家个人意见。 			
<p>评审（验收）意见的整改落实情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、已细化设计范围； 2、已完善工艺，按岗位细化工人作业方式与内容调查，明确关键控制点及控制因素； 3、已细化各建筑物机械通风设施参数设计，已完善污泥脱水及压滤车间废气收集处理参数设计内容； 4、已细化应急救援报警仪、事故通风及应急救援柜设计 5、已完善预期效果评价，已补充防护设施汇总表并细化相关附件与附图； 6、其他详见专家个人意见均已修改完善。 <p>修改完善后的设计已提请评审组全体成员复核并签字确认通过。</p>			

制表人：赵峥

制表日期：2023年4月26日

联系电话：0523-82565666